

Заказчик:

МУП города Череповца
«Электросеть»

162622, Вологодская область,

г. Череповец, ул. Милютина, д. 3

тел.: +7 (8202) 777-772

e-mail: info@cherel.ru

РЕШЕНИЕ

№ 41-

18.1/18

15 октября

2018 г.

№ _____

Заявитель:

ООО «Торговый Дом «ЭлПост»

428000, Чувашская Республика,

г. Чебоксары, пр-кт И.Я. Яковлева,

д. 3, оф. 922

тел.: 8-987-127-52-93

e-mail: td.elpost@bk.ru

г. Вологда

Резолютивная часть решения вынесена 12 октября 2018 года.

Текст решения в полном объеме изготовлен 15 октября 2018 года

Комиссия по контролю в сфере закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области в составе:

Сипов С.В. – председатель комиссии, исполняющий обязанности руководителя управления;

Мельников О.Н. – член комиссии, заместитель начальника отдела контроля органов власти и закупок,

Сидоров Д.С. – член комиссии, старший государственный инспектор отдела контроля органов власти и закупок,

в присутствии представителей Заказчика – Лебедева И.В. (по доверенности от 11.10.2018), Петровой О.В. (по доверенности от 14.06.2018), Смоленской А.А. (по доверенности от 14.06.2018), в отсутствие представителей Заявителя (направили уведомление о рассмотрении жалобы без их участия, письмо №1751/09362 от 11.10.2018),

рассмотрев жалобу ООО «Торговый Дом «ЭлПост» (далее – Заявитель) на действия Заказчика – МУП города Череповца «Электросеть» при проведении электронного аукциона на поставку шкафа оперативного тока, извещение №31806920673, в

ответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области (далее – УАС) поступила жалоба от Заявителя на действия Заказчика при проведении вышеуказанной закупки, регламентированной Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Жалоба Заявителя подана в надлежащий срок, а также соответствует требованиям, предусмотренным статьей 18.1 Закона о защите конкуренции.

По мнению Заявителя, аукционной комиссией Заказчика было принято неправомерное решение об отказе Заявителю в допуске к участию в аукционе, что зафиксировано в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №386215 от 09.09.2018.

Открытый аукцион в электронной форме по указанной выше закупке был размещен Заказчиком 13.09.2018.

В соответствии с пунктом 1.8.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для МУП «Лектросеть» и с частью 2 «б» пункта 27 раздела I Информационная карта документации о закупке Заказчиком установлены требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном аукционе, а именно:

1) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе».

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям указаны в разделе II Описание объекта закупки Документации об электронном аукционе.

Закупаемое оборудование необходимо Заказчику для установки на энергообъекте при выполнении работ по модернизации на главной распределительной подстанции для повышения надежности снабжения электроэнергией жилых кварталов и социально-значимых объектов одного из быстроразвивающихся районов города.

Установленные характеристики оборудования шкафа оперативного тока полностью отвечают требованию Заказчика.

Заявитель в составе первой части заявки, вместо требуемых показателей, установленных Документацией о закупке, приложил опросный лист. Так как

формулировка указанных в нем параметров не совпадает с требуемыми показателями объекта закупки, заявка, поданная в таком виде, не позволяет определить соответствие предлагаемого товара требуемым характеристикам.

на основании пункта 27 раздела I Информационная карта документации о закупке заявка Заявителя была отклонена, так как не соответствует требованиям, установленным документацией, а именно участник не указал конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе.

при рассмотрении заявки были выявлены показатели, которые не соответствуют требованиям установленным Документацией о закупке:

Показатель объекта закупки	Значение показателя, которое не может изменяться/Значение показателя	Показатель участника закупки	Соответствие требованиям	Примечание	
Тип аккумуляторных батарей	герметизированные	DTM	Не соответствует		
Номинальное напряжение и количество фаз питающей сети	220,L,N/380, L1, L2, L3, N	3L+N+PE,380/220В (стандарт)	Не соответствует	Заказчик указал возможные схемы подключения входной сети, т.к. необходим универсальный ввод питания шкафа	
Фазное и напряжение постоянного тока питания ТЗУ					
АС	Номинал	185 - 275 VAC	187-253В	Не соответствует	Номинальное входное напряжение указано диапазоном, т.к. необходимо сохранение выходных параметров оборудования при нестабильной входной сети. Оборудование ШОТ должно быть не критично как к просадке
	Диапазон	85 - 300 VAC	160-260В	Не соответствует	
DC	Номинал	185 - 275 VDC	187-253В	Не соответствует	
	Диапазон	85 - 300 VDC	160-260В	Не соответствует	

				входного напряжения, так и при превышении указанного выходное напряжение 245,3 В при подзаряде требуемых аккумуляторов (количества и типа).
Номинальное напряжение	245,3Vdc	220В	Не соответствует	
Диапазон	178,5-297Vdc	160-260В	Не соответствует	
Мощность	85- 185Vdc / 42,5% с линейным увеличением мощности 185- 300Vdc 100%	-	Значение показателя не предоставлено	Указана выходная мощность в процентах в зависимости от напряжения на входе. При пониженном напряжении 85-185В выходная мощность соответствует 42.5%. В диапазоне входного напряжения 185-300В – выходная мощность соответствует 100%.
КПД	>95,5%	85 %	Не соответствует	
	Функция эффективного управления КПД, отключение выпрямителей, работающих на «холостом ходу»	-	Значение показателя не предоставлено	
Диапазон рабочих температур	-40+75 С° +55 С°/1350Вт +75 С° отключение, с последующим	-	Значение показателя не предоставлено	Диапазон рабочих температур указан для оборудования в аварийных режимах отключения внутренней климатикки. В зимний период существует вероятность понижения температуры до -40 В неотопляемом помещении. В

	включением при понижении до +70С°			летний период при выходе из строя вентилирующего оборудования возможен нагрев внутреннего объема шкафа до высоких температур, в том числе до 70 градусов.
Наличие вольтметра контроля сопротивления изоляции	Наличие	-	Значение показателя не предоставлено	
Наличие вольтметров контроля напряжения на секциях сборных шин	Наличие	-	Значение показателя не предоставлено	
Наличие клемм для подключения отходящих линий	Наличие	-	Значение показателя не предоставлено	
Сигнализация неисправности ШОТ	Наличие	-	Значение показателя не предоставлено	
Организация темной шинки +	Наличие	-	Значение показателя не предоставлено	Темную шинку применяют в электроустановках без обслуживающего персонала, постоянно находящегося там. При периодическом осмотре темная шинка включается и при аварийной ситуации включается сигнализация световая или звуковая.

Индикатор указал основание отклонения заявки на участие в закупке с указанием

ложения документации о закупке, которому не соответствует заявка.

Кже в жалобе Заявитель неоднократно указал, что ему не понятны некоторые значения, указанные в Описании объекта закупки. Пунктами 22 и 23 раздела I Информационная карта Документации о закупке Заказчиком установлены даты начала и окончания предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе. В указанный срок от Заявителя запросов на разъяснение положений документации не поступало.

По мнению Заявителя, Заказчик при рассмотрении заявки должен был направить в его адрес «дозапрос» по уточнению положений технической части заявки. Однако в положении о закупке товаров, работ, услуг для МУП «Электросеть», а также документацией об электронном аукционе такой подход к рассмотрению заявок не предусмотрен и на практике Заказчиком не применяется.

соответствии с п.1.3.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для МУП «Электросеть» закупка в форме электронного аукциона относится к конкурентным закупкам.

на основании части 3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:

информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:

путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;

обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований [части 6.1](#) статьи 3.

Все вышеперечисленные условия были выполнены, следовательно, Заказчик не ограничил доступ к участию в аукционе и не нарушил статью 17 Федерального закона № 5-ФЗ «О защите конкуренции».

Таким образом, в действиях Заказчика отсутствует нарушение Закона о защите конкуренции в части принятия решения об отказе Заявителю в допуске к участию в аукционе.

На основании вышеизложенного, Комиссия по контролю в сфере закупок, руководствуясь статьей 18.1 Закона о защите конкуренции,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Торговый Дом «ЭлПост» необоснованной.
2. Предписание не выдавать.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии

С.В. Осипов

Члены комиссии:

Сучков

О.Н.

Козлов

Д.С.