

18.08.2017

О/05/301
Заказным с уведомлением

Законному представителю

ПАО «Ленэнерго»

площадь Конституции, д. 1,

Санкт-Петербург, 196247

Эл. почта: office@lenenergo.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 116-05-Ш/17

«18» августа 2017 г.
Петербург

г. Санкт-

Врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС России

Абейдуллин Руслан Анверович, рассмотрев заявление (вх. № 6018 от 07.07.2017) гражданина <...> в отношении ПАО «Ленэнерго»,

УСТАНОВИЛ:

Между <...> (далее – Заявитель) и ПАО «Ленэнерго» 27.05.2016 был заключен договор №ОД-ВЭС-24520-15/45267-Э-15 от 27.05.2016 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ВРУ строящегося жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Раздольевское СП, уч. 54, кад. № 47:03:1105003:139.

Со своей стороны Заявитель выполнил технические условия, уведомив об этом сетевую организацию письмом, полученным ПАО «Ленэнерго» 31.03.2017 г.

Согласно п. 5 Договора и п. 16 Правил, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения договора – **до 27.05.2017**. На дату подачи обращения договор исполнен не был.

На запрос Ленинградского УФАС России сетевая организация дала ответ о том, что осмотр энергопринимающих устройств был произведен 31.07.2017 в отсутствие Заявителя. Составлен Акт осмотра энергоустановки № 15-42267/АОЭ и Акт о выполнении технических условий № 15-45267/АВ.

Согласно пункту 6 Договора, ПАО «Ленэнерго» обязалось провести **с участием Заявителя** осмотр присоединяемых устройств. Сведений, подтверждающих факт уведомления Заявителя о назначении времени и места осмотра, сетевой организацией представлено не было.

Глава IX Правил устанавливает порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий:

- Согласно п.82(1), одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление

акта допуска прибора учета к эксплуатации;

- Согласно п. 88, по результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий, для энергопринимающих устройств классом напряжения до 20 кВ включительно акт подписывается непосредственно в день осмотра.

- Согласно п. 90, срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний.

По итогам осмотра Заявителю должен быть выдан Акт о выполнении технических условий, доказательств отправки данного документа Заявителю также представлено не было.

Таким образом, сетевой организацией нарушен порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, установленный Правилами технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее – Правила).

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде административного штрафа

для юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей,

для должностных лиц в размере от 10 000 до 40 000 рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Имеющихся материалов и данных достаточно для возбуждения дела об административном правонарушении.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ПАО «Ленэнерго» дело по признакам нарушения п. 90 Правил, выразившегося в нарушении сроков проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ.
2. Законному представителю ПАО «Ленэнерго» явиться **24.08.2017 в 11 часов 00 минут** по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, пом. № 3-159 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 116-05-Ш/17, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП. Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Врио заместителя руководителя
Ленинградского УФАС России
Абейдуллин

Р.А.

К.А. Бортникова
(812) 710-04-55