

Исх: 02-12/1 от 05.12.2016 г.  
Руководителю Московского УФАС

Ханян Армену Эдуардовичу

107078, г. Москва Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1.

### **Жалоба**

#### **На неправомерные действия государственного заказчика:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Реестровый номер открытого конкурса: 31604330684

#### **Наименование аукциона:**

Техническое обслуживание систем воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

#### **Государственный заказчик:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**Место нахождения:** Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4,к.1.

**Почтовый адрес:** Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., д. 4,к.1.

#### **Контактная информация:**

Номер контактного телефона: 8(499)181-23-93

Адрес электронной почты: ShiryaevAV@mgpu.ru

**Контактное лицо:** Ширяев Александр Васильевич.

**Дата и время окончания подачи заявок:** 15.12.2016 в 09:00 (МСК)

**Дата и время рассмотрения заявок:** 19.12.2016 в 11:00 (МСК)

**Дата и время подведения итогов:** 13.05.2016 в 14:30 (МСК)

**Место подведения итогов:** г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4,каб. 2406

**Электронная площадка:** <https://com.roseltorg.ru/>

**Начальная максимальная цена контракта:** 9 918 633, 34 руб.

**Информация о Заявителе:**

**Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-СИТИ»;**

**Юридический адрес: 115230, г. Москва Хлебозаводский проезд, д.7, стр. 9;**

**факс – отсутствует;**

**телефон: 8-929-555-71-37;**

**ОГРН 1147746898892;**

**ИНН 7724931568;**

**e-mail: [demit294@gmail.com](mailto:demit294@gmail.com);**

**Генеральный директор: Грачев Н.М.**

Уважаемый Армен Эдуардович!

ООО «СТРОЙ-СИТИ» просит, Вас рассмотреть, сложившуюся ситуацию при размещении конкурса в электронной форме №31604330684 на «Техническое обслуживание систем воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», проводимом ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**Доводы жалобы.**

Изучив документацию конкурса в электронной форме №31604330684:

1. В пункте №1 Технического задания указано, что техническое обслуживание включает в себя комплекс работ по приведению в работоспособное состояние оборудования. Данный пункт противоречит ГОСТ 18322-78. Согласно п.1 нормативного документа, техническое обслуживание — это комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению. Согласно п.2, ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей.

2. Пунктом №2 «Состава и порядка выполнения работ» (стр. 3 Технического задания) включение автоматической блокировки. Этот пункт идет в разрез с п.2.4 контракта теплоснабжения ПАО «МОЭК»: поддерживать температуру обратного (возвращаемого) теплоносителя в пределах значений, установленных температурным и гидравлическим графиком.

3. Пунктом №3 «Состава и порядка выполнения работ» (стр. 3 Технического задания) предусмотрена окраска **всех** воздухопроводов. Согласно п.2.31 СНиП 3.05.01-85, воздухопроводы, изготовленные из **неоцинкованной** стали, их соединительные крепежные детали (включая внутренние

поверхности фланцев) должны быть огрунтованы (окрашены) на заготовительном предприятии в соответствии с проектом (рабочим проектом).

4. Пунктом №9 «Состава и порядка выполнения работ» (стр. 3 Технического задания) и пунктом №3 раздела «Трубопроводы и арматура» главы «ТО-2» (стр. 7 Технического задания) предусматривается профилактическая замена запорно-регулирующей арматуры диаметром до 1,5 дюйма за счет Подрядчика. Профилактические работы подразумевают комплекс мероприятий, направленных на поддержание агрегатов или частей в работоспособном состоянии. Замена подразумевает проведение ремонтных работ, что сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью контракта, согласно п. 1.1. проекта гражданско-правового договора, не предусмотрено.

5. Пунктами №12 и №13 «Состава и порядка выполнения работ» (стр. 4 Технического задания) предусматривается очистка внутренних частей воздухопроводов, защитных сеток и жалюзи. Сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью контракта, согласно п. 1.1. проекта гражданско-правового договора, не предусмотрены работы по очистке.

6. Пунктом №15 «Состава и порядка выполнения работ» (стр. 4 Технического задания) предусматривается замена воздушных фильтрующих элементов. В расценку, примененной в сметном расчете технического обслуживания систем вентиляции, не входит стоимость воздушного фильтрующего материала. Просим учесть воздушный фильтрующий материал в сметный расчет.

7. Пунктом №2 раздела «Трубопроводы и арматура» главы «ТО-1» (стр. 5 Технического задания) предусматривается восстановление тепловой изоляции. Ни в сметной документации, ни в техническом задании не указан объем проводимых работ. А также сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью контракта, согласно п. 1.1. проекта гражданско-правового договора, не предусмотрена стоимость мероприятий по восстановлению тепловой изоляции.

8. Пунктами №3 и №5 раздела «Вентиляторы», №3 и №7 раздела «Электродвигатели», №4 раздела «Насосы» главы «Планово-предупредительный ремонт ежемесячно» предусматривается проведение технологически сложного ремонта, проведение которого возможно только лишь в авторизированных сервисных центрах при заводах изготовителей оборудования.

9. В главе «Планово-предупредительный ремонт ежемесячно» (стр. 10 Технического задания) указано: «Другие работы, связанные с проверкой,

ремонт и заменой силами и за счет Подрядчика неосновного оборудования». Этим Заказчик сознательно не указывает перечень и виды работ, тем самым вводит в заблуждение участников закупки.

**Приложение к жалобе:**

1. Копия Решения о назначении Генерального директора(Приложение 1);
2. ГОСТЫ (Приложение 2)

**В связи с вышеизложенным , просим Вас:**

1. Защитить права и законные интересы ООО «СТРОЙ-СИТИ».
2. Приостановить процедуру подачи заявок.
4. Обязать Заказчика внести изменения в конкурсную документацию.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Н.М. Грачев /

М.П.