

**ООО «Балтикон»**  
**Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург,**  
**Дмитровский пер., д. 13, лит. А, пом. 3Н**  
**ИНН 7840409930 КПП 784001001**  
**ОГРН 1097847074247**  
**E-mail: baltikon@mail.ru**  
**Тел.: 8 (911) 918-67-61**

Руководителю Управления  
Федеральной антимонопольной службы  
по Санкт-Петербургу

Исх. № 24-04/2017

дата: 11.04.2017

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,  
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии  
по осуществлению закупок**

**1. Заказчик:** Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ГНИИИ ВМ» МО РФ).

Место нахождения и почтовый адрес: 195043, г. Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, д.4.

Юридический адрес: 195043, г. Санкт-Петербург, ул. Лесопарковая, д.4.

Контактное лицо Павленко Софья Алексеевна.

Адрес электронной почты: gniiivm\_8@mail.ru.

Номер контактного телефона: 8 (812) 775-02-48.

**2. Уполномоченный орган:** Отсутствует.

**3. Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «Балтикон»

Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д. 13, лит. А, пом. 3Н.

ИНН 7840409930, КПП 784001001, ОГРН 1097847074247 .

E-mail: baltikon@mail.ru. Тел.: 8 (911) 918-67-61.

Контактное лицо: Антипов Владимир Алексеевич

**4. Адреса официальных сайтов, на которых размещена информация о закупке:** 223.rts-tender.ru.

**5. Номер извещения:** № 55308 (номер закупки в ЕИС 31704903689).

**6. Наименование закупки:** Выполнение работ по ремонту помещений № 217, 152, 156, 127, 149 здания инв. № 4/61 для нужд ФГБУ «ГНИИИ ВМ» МО РФ.

**7. Дата опубликования извещения о проведении закупки:** 17.03.2017.

**ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ:**

Аукционной комиссией в отношении заявки номер в протоколе - 5, принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе № 55308. Электронный аукцион состоится на электронной торговой площадке (<https://223.rts-tender.ru>) 13.04.2017 10:00.

Причина отклонения: **согласно протоколу:** «Заявка № 5»:

Отсутствие в составе заявки на участие в закупке конкретных характеристик напряжения питания постоянного тока светильника (участник предложил 200 В - 250 В, в техническом задании установлены требования не менее 150 В - не более 270 В) и напряжения питания переменного тока светильника (участник предложил 140 В - 265 В, в техническом задании установлены требования не менее 110 В - не более 270 В). В соответствии с требованиями к описанию участником закупки поставляемого товара ( п/п. 2.1.2 п. 2 ч.2 раздела 7 Документации о закупке, если при описании значений показателей «не менее», «не более» участник закупки должен указать конкретное (одно) значение.

### **Требования, установленные Заказчиком по п. 5 «Светильник»:**

Масса светильника: не более 5 кг. Тип светильника по типу освещения должен быть: светодиодный. Потребляемая светильником мощность: не менее 30 и не более 37 Вт. Световой поток одного диода: не более 66 лм. Световая эффективность: более 67,5 лм/вт. Минимальное время наработки устройства до отказа: не менее 100025 ч. Коэффициент полезного действия светильника: не менее 85 %. **Напряжение питания постоянного тока светильника: не менее 150 В - не более 270 В.** Тип светильника должен быть: встраиваемый. **Напряжение питания переменного тока светильника: не менее 110 В - не более 270 В.** Защита светильника от поражения человека электрическим током «при косвенном прикосновении» при условии присоединения заземляющего зажима светильника к защитному проводнику электроустановки должно быть: наличие. Класс защиты светильника по способу защиты человека от поражения электрическим током должен быть: I. Цветовая температура: не менее 4,5 кК. Длина светильника: не менее 560 мм. Высота светильника: не менее 40 мм. Общий световой поток светильника: не менее 2499 лм. Световой поток светодиодного модуля светильника: не более 3501 лм. Максимальная температура эксплуатации: не ниже 45 °С. Ширина светильника: не более 600 мм. Форма светильника должна быть: квадратная.

В соответствии с требованиями к описанию участником закупки поставляемого товара п/п. 2.1.2 п. 2 ч. 2 раздела 7 Документации о закупке: если при описании значений показателей Заказчик использует такие слова как: **«не менее»**, **«не более»**, «не ниже», «более», «менее», «должна быть», «должно быть», «должны», «должен быть», «должно быть», «должен», «должна», «должно», «должен», «от», «до», «через», «предназначены», «необходима», «необходим», «необходима», «может», «возможно», «рекомендуемая», «в пределах» «требуется», «допускается», «допустимо» участник закупки должен указать конкретное (одно) значение показателя без использования указанных слов, но при этом не меняя смысловое значение показателя (предложения).

В данном случае считаем, что Заказчик некорректно установил требования к показателям **«Напряжение питания постоянного тока светильника»** и **«Напряжение питания переменного тока светильника»**, поставив между числовыми значениями знак « - », в требованиях к описанию участником закупки поставляемого товара описание знака « - » или «не менее - не более» отсутствует. Участника закупки руководствовался общепринятыми правилами русского языка, а именно, знак « - » ставится для обозначения количественных пределов (заменяя в этих случаях по смыслу слова от ... до).

Участник закупки указал конкретное (одно) значение показателя без использования указанных слов, при этом, не меняя смысловое значение показателя (предложения), значения указаны через знак « - », а именно:

- напряжение питания постоянного тока светильника: **не менее 150 В**, в заявке указано конкретное (минимальное) значение **200 В**;

- напряжение питания постоянного тока светильника: **не более 270 В**, в заявке указано конкретное (максимальное) значение **250 В**;

- напряжение питания переменного тока светильника: **не менее 110 В**, в заявке указано конкретное (минимальное) значение **140 В**;

- напряжение питания переменного тока светильника: **не более 270 В**, в заявке указано конкретное (максимальное) значение **265 В**.

Считаем действия аукционной комиссии неправомерными, заявку отклоненной безосновательно.

### **ПРОШУ:**

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Признать жалобу обоснованной.
3. Обязать Заказчика и аукционную комиссию устранить нарушения путем допуска заявки.
4. Известить заявителя о результатах рассмотрения жалобы **в электронном виде**.

### **ПРИЛОЖЕНИЯ К ЖАЛОБЕ:**

1. Документы, подтверждающие полномочия на подачу жалобы.

Генеральный директор  
\_\_\_\_\_  
(Должность лица, уполномоченного на осуществление  
действий от имени участника размещения заказа)

ЭЦП  
М.П.

Антипов В.А.  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)