



Общество с ограниченной ответственностью  
«Торгово-строительная компания Валком»

Адрес:

Исх. № 85 /17  
Дата: 2017-05-18

Куда: Федеральная Антимонопольная Служба  
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11,  
Д-242, ГСП-3  
От кого: ООО «ТСК Валком»

**Жалоба на действия заказчика**

1. Заказчик: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орска"

Ответственное должностное лицо заказчика:

2. Заявитель: ООО «ТСК Валком»

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:  
<http://www.zakupki.gov.ru>

Номер извещения: 31705071572

Наименование закупки: Капитальный ремонт здания школы МОАУ «СОШ № 31 г. Орска»

Начальная максимальная цена контракта: 53 100 000,00 руб.

4. Обжалуемые действия заказчика: не соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Доводы жалобы:

1) Заказчик в техническом задании установил следующие требования:

42	Труба тип 3	1.	Соответствие НТД		ГОСТ 8734-75; ГОСТ 8733-74
		11	Масса 1 м трубы	кг	более 3,9 менее 4,1
		12	Наружный диаметр	мм	более 17,0 менее 19,0
		13	Толщина стенки	мм	более 1,4
		14	Длина трубы	м	для немерной длины должна быть 4,5 или для мерной длины должна быть 4,5

Заказчик установил массу 1м. трубы более 3,9 и менее 4,1 кг., то есть по сути 4 килограмма, однако в соответствии с ГОСТ 8734-75 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент (с Изменениями N 1, 2, 3)», на который ссылается Заказчик, у трубы с наружным диаметром более 17 и менее 19 мм., то есть по сути 18 мм. и с толщиной стенки более 1,4 мм., (даже если взять самую особотолстенную трубу с толщиной стенки 5мм.) то вес 1 метра такой трубы составит 1,603 кг., но никак не 4 килограмма, как установил Заказчик.

Таким образом считаем, что Заказчик целенаправленно установил требования несоответствующие требованиям действующего ГОСТ, что мешает участнику Закупки объективно оценить возможность участия в данном аукционе, так как материала с характеристиками установленными Заказчиком просто не существует.

2) Заказчик в техническом задании установил следующие требования:

43	Минераловатная плита тип 2	1.	Соответствие НТД		ГОСТ 9573-2012
		2.	Предельное отклонение по ширине в диапазоне конкретных значений	мм	с нижним пределом не менее -3 и с верхним пределом не более +3
		3.	Ширина	мм	не менее 500 менее 1000
		4.	Предельное отклонение по толщине	мм	с нижним пределом не менее -0,5 и с верхним пределом не более +2
		5.	Марка по плотности		от 80 до 120
		6.	Плотность	Кг/м3	более 75 не более 130
		7.	Толщина	мм	более 34 менее 36

Заказчик установил требования к минераловатным плитам на основании ГОСТ 9573-2012. Так Заказчик установил, что плиты должны быть марок от 80 до 120, то есть ПП-80, ПЖ-100, ПЖ-120. Так Заказчик установил требование к диапазонам предельных отклонений. Так Заказчиком установлено ширина не менее 500 менее 1000мм., а если учесть, что плиты марок ПП-80, ПЖ-100, ПЖ-120 имеют ширину 400, 500, 600, 1000 мм., соответственно по сути Заказчик имел ввиду 600 мм., но с такой шириной предельное отклонение составляет +/- 2 мм., но никак не 3 мм., как на то ссылается Заказчик.

Заказчиком установлено толщина более 34 менее 36 мм., соответственно надо понимать, что Заказчик имел ввиду 35мм., а если учесть, что плиты марок ПП-80, ПЖ-100, ПЖ-120 имеют толщину от 30 до 200 мм., а 35 мм. входит в этот диапазон, но с такой толщиной предельное отклонение составляет +/- 2 мм., но никак не с нижним пределом не менее -0,5 и с верхним пределом не более +2., как на то ссылается Заказчик.

Таким образом считаем, что Заказчик целенаправленно установил требования несоответствующие требованиям действующего ГОСТ, что мешает участнику Закупки объективно оценить возможность участия в данном аукционе, так как материала с характеристиками установленными Заказчиком просто не существует.

Прошу провести проверку и принять меры по отношению к Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Орска"

Директор ООО «ТСК Валком» \_\_\_\_\_